

Zamawiający:
Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5
60-965 Poznań
NIP: 777-00-03-699
www.put.poznan.pl

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.
„Remont hali A-16 i A-17 wraz z łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

nr postępowania: AD/ZP/71/19
ogłoszenie o zamówieniu nr 618614-N-2019 z dnia 5.11.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia ze strony wykonawców wpłynęły zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy można zweryfikować przedmiar i dodać pozycję dotyczącą wyniesienia i ponownego wniesienia wyposażenia, które wymagają zabezpieczenia na czas robót budowlanych?

Odpowiedź na pyt. 1:

W określeniu kosztów realizacji zadania należy uwzględnić wyniesienie i ponowne wniesienie demontaż i ponowny montaż z pomieszczeń wszystkich niezbędnych urządzeń, mebli i innych elementów wyposażenia niezbędnych do wykonania robót budowlanych pod nadzorem użytkowników budynku.

Pytanie nr 2:

Czy na teren budowy można wjechać sprzętem ciężkim typu ładowarka, dźwig?

Odpowiedź na pyt. 2:

Tak, od strony ul. Kórnickiej możliwy jest dojazd ciężkim sprzętem.

Pytanie nr 3

Czy można ustawić na miejscu budowy 2 kontenery typu morskiego 12 m długości, które posłużą jako magazyn zdemontowanego na czas budowy wyposażenia?

Odpowiedź na pyt. 3:

Tak, można. Docelowa lokalizacja tuż przy remontowanym budynku zostanie ustalona przy przekazaniu placu budowy.

Pytanie nr 4

W momencie wstawiania nowej stolarki drzwiowej uszkodzony zostanie tynk na ścianach wewnętrznych tzw. kornik, przy odtworzeniu elementy uzupełnione będą widoczne, w związku z tym czy należy przyjąć tynkowanie całych ścian?

Odpowiedź na pyt. 4:

Zgodnie z opisem robót: Ściany dróg ewakuacyjnych mają być w klasie EI 15. W miejscach spękań ścian należy wykonać uszczelnienia, w razie potrzeby wykuć istniejące tynkowanie i wykonać je na nowo na siatce. Korytarz Hali A-16 pokryć nowym tynkiem typu dekor barwionym w masie. Rodzaj i kolor tynku

do ustalenia na etapie wykonawstwa. W pozostałych miejscach montażu nowej stolarki oraz wewnątrz pomieszczeń należy przewidzieć uzupełnienie ubytków, nowe tynkowanie i malowanie ścian.

Pytanie nr 5

Czy instalacje na ścianach zewnętrznych mogą zostać zabudowane?

Odpowiedź na pyt. 5:

Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 6

Czy rusztowania mogą pozostać ustawione na obiekcie przez cały czas wykonywania prac?

Odpowiedź na pyt. 6:

Tak, o ile nie będą kolidowały z prowadzeniem zajęć w pomieszczeniach (i korytarzach), które nie są w danej chwili przekazane wykonawcy w celu wykonywania prac. Roboty powinny przebiegać na podstawie harmonogramu ustalonego i zatwierdzonego przez zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Należy pamiętać, że w czasie prowadzenia robót budynek będzie użytkowany. Wszystkie przejścia pod/obok rusztowań powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Pytanie nr 7

Przy pozycji przekuć przejść drzwiowych wpisane są tylko wylewki – jak należy wykończyć posadzkę (płytki, czy wykładzina)?

Odpowiedź na pyt. 7:

Tak, posadzkę należy wykończyć z odtwarzając stan istniejący.

Pytanie nr 8

Czy stalowa konstrukcja nośna budynku jest zabezpieczona p.poż. Czy należy przyjąć ich malowanie farbami pęczniejącymi?

Odpowiedź na pyt. 8:

Stalowa konstrukcja hali nie jest zabezpieczony przeciwpożarowo. Zgodnie z opisem i ekspertyzą ppoż oraz postanowieniem Komendy brak klasy odporności ogniowej dla głównej konstrukcji nośnej hali A-16 i A-17 stanowi przedmiot odstępstwa od warunków technicznych. W związku z tym, nie przewiduje się malowania konstrukcji farbami pęczniejącymi.

Kancierz
Politechniki Poznańskiej
dr inż. Janusz Napierała