

KARTA AKTUALIZACJI

INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Lp.	Data aktualizacji	Zakres aktualizacji	Nazwisko dokonującego aktualizację
1	2	3	4
	01.02.2022 r.	<p>Dokonano przeglądu prowadzonej dokumentacji urządzeń przeciwpożarowych, podlegających okresowym badaniom; potwierdzonych aktualnymi protokołami w zakresie :</p> <ol style="list-style-type: none">1. awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; - spełnia wymagania; protokoły w odrębnych załącznikach,2. hydranty wewnętrzne HW-25 z wężem pólsztynowym w zakresie oznakowania, ciśnienia statycznego i dynamicznego; - spełnia wymagania; protokoły z przeprowadzonych badań w odrębnych załącznikach,3. hydranty zewnętrzne naziemne DN-80 w zakresie oznakowania, ciśnienia statycznego i dynamicznego; - spełniają wymagania, protokoły z przeprowadzonych badań w odrębnych załącznikach,4. przeciwpożarowy wyłącznik prądu; spełnia wymagania na podstawie przeprowadzanych prób sprawdzających,5. centrali systemu sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami współpracującymi; - system spełnia wymagania, protokoły z przeprowadzonych czynności sprawdzających w odrębnych załącznikach,6. podręczny sprzęt gaśniczy – ważne badania okresowe w zakresie dokonywanych przeglądów okresowych,7. Inne instalacje stanowiące wyposażenie budynku (elektryczne, odgromowe, wentylacyjne); bez uwag. <p>Układ funkcjonalny budynku, jego przeznaczenie, zagospodarowanie i sposób wykorzystywania pomieszczeń; nie uległy zmianie w odniesieniu do założeń projektowych.</p> <p>Drogi pożarowe i dostęp p-poż do budynku; bez zastrzeżeń.</p> <p>Do opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla przedmiotowego budynku, nie wnosi się uwag; dokumentacja spełnia wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., §6 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8.</p> <p>TERMIN KOLEJNEJ AKTUALIZACJI IBP: LUTY 2024 R.</p>	<p>INSPEKTOR Ochrony ppż. <i>M. Szaj</i> mgr Maciej Szaj</p>